

Kouvolan kaupunki/  
Hyvinvointipalvelut/LiikuntapalveluTorikatu 10  
45101 KouvolaMaksaja  
Kouvolan kaupunki/HyvinvointipalvelutE:003701610759600  
PL 299  
02066 DOCUSCAN

<b>Näytetiedot</b>	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	17.07.2017	Näytteenottaja	KyVSY
	Saapunut laboratorioon	17.07.2017	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	17.07.2017	Näytteenottopiste	Vennan ranta
	Tutkimus valmis	19.07.2017		
	Yhteyshenkilö	Kari Kreander, 05 544 3300, Mikrobiologi (FaT, ETM)		

**3563-1:** Näytteenottoaika: klo 10.15

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

- Poikkeava väri: Ei havaittu
- Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
- Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
- Kasviplankton: Ei havaittu
- Makrolevät: Ei havaittu
- Öljymäiset aineet: Ei havaittu
- Tervamaiset aineet: Ei havaittu
- Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyysi		3563-1 Uimarantavesi Vennan ranta	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila		19,3	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	3	pmy/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	*	0	pmy/100ml	SFS- EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, &lt; pienempi kuin, &gt; suurempi kuin

\* FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** **3563-1:** Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille (sisämaa) asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008):

- Escherichia coli 1 000 pmy/100 ml
- Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml
- Syanobakteerit (sinilevät) aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Anja Hagman  
Laboratorioinsinööri (DI)

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettyvä lupa.