Yleisessä tietoverkossa julkaistavat tiedot ympäristönsuojelulain (527/2014) 106 e §:n ja keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1065/2017) 21 §:n mukaisesti:

Toiminnanharjoittaja:	Nevel Oy	Nevel Oy	Kausalan Lämpö Oy	UPM Plywood Oy
Toiminnanharjoittajan osoite:	Ratatie 11 01300 Vantaa	Ratatie 11 01300 Vantaa	Rautatienkatu 22 47400 Kausala	Siikakoskentie 88 47900 Vuohijärvi
Käyntiosoite:	Vekaranjärven lämpökeskus Varuskuntatie 180 46140 Vekaranjärvi	Utin lämpökeskus Utin Jääkärirykmentti, rakennus n:o 2 45410 Utti	Asemantie lämpökeskus Asemantie 6 47400 Kausala	Kalson viilutehtaan energialaitos Siikakoskentie 88 47900 Vuohijärvi
Toimialaluokka:	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	40310 (yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	teollisuutta palveleva lämmöntuotanto
Toiminnan rekisteröinti/ ympäristölupa:	15.6.2017	4.4.2012	29.12.2017	8.11.2017
Entinen ympäristölupa:	Kouvolan - Valkealan kansan-terveystyön ky 14.5.2003	Kouvolan - Valkealan kansan-terveystyön ky 14.5.2003	Iitin kunnan ympäristölautakunta 4.10.2000	Kouvolan - Valkealan kansanterveystyön ky 3.12.2003
Yksiköt, polttoaineteho:	K1. 4.9 MW KPA-kattila K2. 4.5 MW öljykattila K3. 6.7 MW öljykattila K4. 1.5 MW öljykattila K5. 2.5 MW öljykattila K6. 0.99 MW KPA-kattila K7. 1 MW öljykattila	K1. 2.78 MW KPA-kattila K2. 3.85 MW öljykattila K3. 1.9 MW öljykattila K4. 2.3 MW öljykattila	K1. 4 MW KPA-kattila K2. 6 MW öljykattila K3. 3 MW öljykattila K4. 3 MW öljykattila (vara) K5. 500 kW öljykattila (vara) K6. 300 kW öljykattila (vara)	K1. 12.2 MW KPA-kattila K2. 10.4 MW öljykattila
Käyttöönotto-pvm:	K1. syyskuu 2017 K2. lokakuu 2017 K3. 1993 K4. Ei tietoa K5. Ei tietoa K6. 2006, Siirretty Vekaranjärvelle 2020 K7. 2006, siirretty Vekaranjärvelle 2020	K1. 2012 K2. 2012 K3. 1979 K4. 1981	K1. 2002 K2. 1992 K3. 1992 K4. 1980-luku K5. 1980-luku K6. 1980-luku	K1. 2000 K2. 1989
Käytettävät polttoaineet, osuus:	K1. puupolttoaine 70 %, turve 30 % K2. kevyt polttoöljy 100 % K3. kevyt polttoöljy 100 % K4. kevyt polttoöljy 100 % K5. kevyt polttoöljy 100 % K6. pelletti 100% K7. kevyt polttoöljy 100%	K1. puupolttoaine 70 %, palaturve 30 % K2. kevyt polttoöljy 100 % K3. kevyt polttoöljy 100 % K4. kevyt polttoöljy 100 %	K1. puuhake 75 - 100 %, palaturve 0 - 25 % K2. kevyt polttoöljy 100 % K3. kevyt polttoöljy 100 % K4. kevyt polttoöljy 100 % K5. kevyt polttoöljy 100 % K6. kevyt polttoöljy 100 %	K1. sivutuotehake 99 %, kevyt polttoöljy 1 % K2. kevyt polttoöljy 100 %
Arvioidut vuotuiset käyttötunnit:	K1. 8500 h K2. 200 h K3. 20 h K4. Ei tietoa K5. Ei tietoa K6. 400 h K7. 400 h	K1. 8600 h K2. 1000 h K3. 50 h K4. 50 h	K1. 7100 h K2. 380 h K3. 2100 h K4. 0 h K5. 0 h K6. 0 h	K1. 8000 h K2. 500 h
Keskimääräiset tehotasot:	K1. 60 % K2. 60 % K3. 60 % K4. Ei tietoa K5. Ei tietoa K6. 0,9 MW K7. 0,9 MW	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa K3. Ei tietoa K4. Ei tietoa	K1. 2,9 MW K2. 3,5 MW K3. 1 MW K4. 0 MW K5. 0 MW k6. 0 MW	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa
Toiminta-ajan rajoitus enintään 500 tai 1000 h/a	K1. - K2. - K3. - K4. 500 h K5. 500 h K6. 500 h K7. 500 h	K1. - K2. - K3. 500 h K4. 500 h	K1. - K2. 500 h K1. - K4. 500 h K5. 500 h K6. 500 h	K1. - K2. 500 h
Edellinen päästömittaus:	K1. 21.2.2019 K2. 7.2.2018 K3. 18.2.2018 K4. Ei tietoa K5. Ei tietoa K6. Ei tietoa K7. Ei tietoa	K1. 26.2.2013 (puu), 22.1.2014 (turve) K2. 17.2.2013 K3. 17.2.2013 K4. 17.2.2013	K1. 8.3.2018 K2. 8.3.2018 K3. 8.3.2018 K4. Ei ole tehty K5. Ei ole tehty K6. Ei ole tehty	K1. 6.3.2019 K2. 6.3.2019

Toiminnanharjoittaja:	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy	Lantmännen Agro Oy	KSS Lämpö Oy
Toiminnanharjoittajan osoite:	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Raisionkaari 55 21200 Raisio	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola
Käyntiosoite:	Kymintehtaan lämpökeskus Kyminväylä 3 45700 Kuusankoski	Keltin lämpökeskus Helsingintie 235 45700 Kuusankoski	Kaipiaisten höyrylämpökeskus Tärkkelystie 3 46400 Kaipiainen	Kupparintien lämpökeskus Kupparintie 7 46800 Myllykoski
Toimialaluokka:	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35302 (tehdasalueen höyryn tuotanto)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)
Toiminnan rekisteröinti/ ympäristölupa:	18.8.2014	29.7.2014	6.2.2019	4.8.2017
Entinen ympäristölupa:	ei tiettävästi ole	5.5.2004	Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 30.7.1999	Anjalankosken kaupunki, Terveys- ja ympäristölautakunta 17.3.1993
Yksiköt, polttoaineteho:	K1. 12 MW kaasukattila	K1. 8 MW kaasukattila	K1. 13 MW kaasukattila K2. 13 MW kaasukattila	K1. 6 MW kaasukattila
Käyttöönotto-pvm:	K1. 2019	K1. 2004	K1. 1999 K2. 1999	K1. 1993
Käytettävät polttoaineet, osuus:	K1. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 % K2. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 %
Arvioidut vuotuiset käyttötunnit:	K1. 2500 h	K1. 2500 h	K1. 1847 h K2. 5371 h	K1. 3400 h
Keskimääräiset tehotasot:	K1. Ei tietoa	K1. Ei tietoa	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa	K1. Ei tietoa
Toiminta-ajan rajoitus enintään 500 tai 1000 h/a	K1. -	K1. -	K1. - K2. -	K1. -
Edellinen päästömittaus:	K1. 17.2.2015	K1. 17.2.2015	K1. 27. - 28.3.2018 K2. 27. - 28.3.2018	K1. 1.3.2017

Toiminnanharjoittaja:	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy
Toiminnanharjoittajan osoite:	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola
Käyntiosoite:	Myllykosken varalämpökeskus Kytöahonkuja 2 46800 Myllykoski	Ratatien lämpökeskus Ratatie 7 46900 Inkeroinen	Keskuslaitoksen lämpökeskus Kalliojärvenpolku 3 45700 Kuusankoski	Kekkurintien lämpökeskus Kekkurintie 2 45200 Kouvola
Toimialaluokka:	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)
Toiminnan rekisteröinti/ ympäristölupa:	14.6.1993	21.12.2017	3.10.2017	4.8.2017
Entinen ympäristölupa:	Anjalankosken kaupunki, Terveys- ja ympäristölautakunta 14.6.1993	Anjalankosken kaupunki, Terveys- ja ympäristölautakunta 8.11.1996	Kuusankosken kaupunki, ympäristö-lautakunta 1.10.2003	Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön ky 26.3.2003
Yksiköt, polttoaineteho:	K1. 2.9 MW kaasukattila	K1. 8 MW öljykattila K2. 12 MW öljykattila	K1. 8 MW kaasukattila	K1. 12 MW kaasukattila K2. 12 MW kaasukattila K3. 8 MW kaasukattila K4. 8 MW kaasukattila
Käyttöönotto-pvm:	K1. 1976	K1. 1997 K2. 1997	K1. 1980	K1. 1984 K2. 1984 K3.1984 K4. 1984
Käytettävät polttoaineet, osuus:	K1. maakaasu 100 %	K1. kevyt polttoöljy 100 % K2. kevyt polttoöljy 100 %	K1. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 % K2. maakaasu 100 % K3. maakaasu 100 % K4. maakaasu 100 %
Arvioidut vuotuiset käyttötunnit:	K1. < 300 h	K1. 94 h K2. 50 h	K1. < 1500 h	K1. < 500 h K2. ≤ 500 h K3. < 500 h K4. < 500 h
Keskimääräiset tehotasot:	K1. Ei tietoa	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa	K1. Ei tietoa	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa K3. Ei tietoa K4. Ei tietoa
Toiminta-ajan rajoitus enintään 500 tai 1000 h/a	K1. 500 h	K1. 500 h K2. 500 h	K1. -	K1. 500 h K2. 500 h K3. 500 h K4. 500 h
Edellinen päästömittaus:	K1. Ei tietoa	K1. 2.3.2017 K1. 2.3.2017	K1. 1.3.2017	K1. 28.2.2017 K2. 28.2.2017 K3. Ei tietoa K4. Ei tietoa

Toiminnanharjoittaja:	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy	KSS Lämpö Oy	Kymenlaakson Jäte Oy
Toiminnanharjoittajan osoite:	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Hovioikeudenkatu 3 45100 Kouvola	Ekokaari 50 46860 Keltakangas
Käyntiosoite:	Kiskokadun lämpökeskus Kiskokatu 37 45100 Kouvola	Eskolanmäen lämpökeskus Tasankotie 13 45150 Kouvola	Urheilualueen lämpökeskus Uimahallintie 2 45700 Kuusankoski	Keltakankaan lämpökeskus Ekokaari 78 46860 Keltakangas
Toimialaluokka:	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	Muu (kaukolämmön varalaitos)	35301 (kaukolämmön ka -kylmän erillistuotanto ja jakelu)	35301 (kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu)
Toiminnan rekisteröinti/ ympäristölupa:	4.8.2017	7.1.2019	1.11.2017	8.10.2020
Entinen ympäristölupa:	Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön ky 26.3.2003	Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön ky 14.5.2003	Kuusankosken kaupungin ympäristö-lautakunta 1.10.2003	Ei
Yksiköt, polttoaineteho:	K1. 12 MW kaasukattila K2. 12 MW kaasukattila K3. 12 MW kaasukattila K4. 12 MW kaasukattila	K1. 5.8 MW kaasukattila K2. 2.7 MW kaasukattila	K1. 8 MW kaasukattila K2. 8 MW kaasukattila	K1. 4,4 MW KPA-kattila K2. 4,4 MW KPA-kattila
Käyttöönotto-pvm:	K1. 2015 K2. 2016 K3. 2003 K4. 2003	K1. 2003 K2. 2003	K1. 1980 K2. 1979	K1. 1.12.2020 (arvioitu) K2. 1.12.2020 (arvioitu)
Käytettävät polttoaineet, osuus:	K1. maakaasu 100 % K2. maakaasu 100 % K3. maakaasu 100 % K4. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 % K2. maakaasu 100 %	K1. maakaasu 100 % K2. maakaasu 100 %	K1. metsäpolttoaine, puu 0-60%, teollisuuden puuhake 0-60%, kierrätyspuu 40-100% K2. metsäpolttoaine, puu 0-60%, teollisuuden puuhake 0-60%, kierrätyspuu 40-100%
Arvioidut vuotuiset käyttötunnit:	K1. < 500 h K2. ≤ 500 h K3. < 500 h K4. < 500 h	K1. 10 h K2. 20 h	K1. 500 h K2. -	K1. 7000h K2. 7000h
Keskimääräiset tehotasot:	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa K3. Ei tietoa K4. Ei tietoa	K1. 4 MW K2. 2.7 MW	K1. Ei tietoa K2. Ei tietoa	K1. 3,4 MW K2. 3,4 MW
Toiminta-ajan rajoitus enintään 500 tai 1000 h/a	K1. 500 h K2. 500 h K3. 500 h K4. 500 h	K1. 1000 h K2. 1000 h	K1. - K2. -	K1. - K2. -
Edellinen päästömittaus:	K1. 28.1.2017 K2. 28.1.2017 K3. 28.1.2017 K4. 28.1.2017	K1. Ei mitattu K2. Ei mitattu	K1. 1.3.2017 K2.	K1. - K2. -