

**Kouvolan kaupunki**  
**Liikunta ja kulttuuri**  
**Liikuntapalvelut**  
**Varuskuntakatu 11**  
**45100 Kouvola**

Maksaja  
Kouvolan kaupunki  
Liikunta ja kulttuuri  
E:003701610759400  
Liikuntapaikat kp 7905



<b>Näytetiedot</b>	Näyte	Uimarantavesi		
	Näyte otettu	04.07.2022	Näytteenottaja	Jarmo Nironen
	Saapunut laboratorioon	04.07.2022	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	04.07.2022	Näytteenottopiste	Sompasen uimaranta
	Tutkimus valmis	07.07.2022		Pieni ranta, sisävesi
	Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, Laboratoriopäällikkö, 044 974 0127		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu	Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu	Kasviplankton: Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu	Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu	Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyyysi	3542-1 Uimarantavesi Sompasen uimaranta 4.7.2022 klo 14.30	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	27,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	16	pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	*	1	pmy/100ml Enterolert

\* FINAS-akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):  
Escherichia coli: 1 000 pmy/100 ml  
Suolistoperäiset enterokokit: 400 pmy/100 ml  
Syanobakteerit (sinilevät): aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Aleksi Laine  
Laboratoriopäällikkö (FM kemia)