

# Uloskäytävien ja varateiden merkitseminen ja niille ohjaavat merkit

Ohje, Kouvolan kaupunki / rakennusvalvonta

## Rakennuslupavaihe:

Rakennuslupaa haettaessa pääpiirustusten pohjapiirustuksiin merkitään ulkoviekien ja uloskäytävien leveydet, varatiet ja niiden leveydet. Tarvittaessa myös varatien korkeus, mikäli kyse esim. luukusta tai matalasta ikkunasta. **Virallisten poistumiseen tarkoitettujen uloskäytävien merkinnäksi suositellaan nuolimerkintää kaistaleveydellä (mm)**. Myös muita merkintöjä tai symboleja – esim. rusettia, juokseva henkilö- voi käyttää, kunhan virallisiksi tarkoitetut uloskäynnit suunnitelmasta yksiselitteisesti hahmottuvat.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan edellyttää erityissuunnitelmana toimittamaan **suunnitelma poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisimesta** (ent. turva- ja merkkivalosuunnitelma). Laatimisessa voi hyödyntää Suomen pelastusalan keskusjärjestön opasta ”Rakennuksen turvamerkkit”.  
<https://www.spek.fi/turvallisuus/opaat/>

Suunnitelma vaaditaan ja poistumisreitit merkitään poistumisopasteilla sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisissa kohteissa:

- majoitustiloissa
- hoitolaitoksissa
- kokoontumis- ja liiketiloissa
- työpaikkatiloissa
- tuotantotiloissa
- varastotiloissa, joissa työskennellään
- sellaisissa muissa tiloissa, joista poistuminen on vaikeaa tai joissa poistumistiejärjestelyt ovat tavanomaisesta poikkeavat.

## Rakentamis- ja käyttöönottovaihe:

Poistumisopasteet on sijoitettava suunnitelman mukaisille paikoilleen. Mikäli rakennustyön aikana tai käyttöönottovaiheessa rakennushankkeen ryhtyvän tai viranomaisen toimesta todetaan tarvetta poistumisopasteiden muutoksille, tulee muutokset päivittää myös poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen suunnitelmaan.

Mikäli rakennustyön aikana virallisten uloskäytävien tai varateiden paikka, koko tai määrä muuttuu, taikka tilamuutosten johdosta tilan yhteydet suhteessa uloskäynteihin muuttuvat, tulee muutos hyväksyttävä rakennusvalvonnassa ennen toteuttamiseen ryhtymistä.

Viranomaisen osa- tai loppukatselmuksessa sekä kohteissa, joissa on edellytetty erityinen palotarkastus, tulee poistumisopasteet olla suunnitelman mukaisilla paikoillaan sekä uloskäytävät ja varatiet vahvistettujen pääpiirustusten mukaiset.