Kouvolan kaupunki Liikunta ja kulttuuri/Liikuntapal

Savonkatu 23
45100 Kouvola

Maksaja
Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Liikuntapa
E:003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN

FINAS Finnish Accreditation Service T054 (EN ISO/IEC 17025)

Näytetiedot

Näyte	Uimavesi sisämaa		
Näyte otettu	12.10.2026 klo 10:00	Näytteenottaja	Terv.tark. Piritta Lehtonen
Saapunut laboratorioon	12.10.2026	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
Tutkimus alkoi	12.10.2026	Näytteenottopiste	Kymenrannan vesistökeskus
Tutkimus valmis	13.10.2026		
Yhteyshenkilö	Terhi Tuomala-Saramäki, 0447508519, Mikrobiologi (FM)		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):
Poikkeava väri: Ei havaittu
Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu

Analyysi		5207-1 Uimavesi sisämaa Kymenrannan vesistökeskus	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila		11,0	°C	Näytteenottajan mittaama
E. coli -bakteerit	*	32	mpn/100ml	SFS-EN ISO 9308-2:2014
Enterokokit		15	mpn/100ml	Enterolert

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):
Escherichia coli: 1 000 pmy/100 ml
Suolistoperäiset enterokokit: 400 pmy/100 ml
Syanobakteerit (sinilevät): jos aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Sini Korpi
Kemisti (FM)

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettävä lupa.